



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ**

(Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району)

ул. Терешковой, 29, с. Богучаны, 663430

Телефон: 8(39162)2-22-29

E-mail: ogpnbog@mail.ru

Заведующей
Колпаковой Екатерине Адамовне

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

На № 17.11.2022 № ГУ-ИСХ-50567
от _____

Уведомление № 25000 от 17.11.2022

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-18319 от 17.11.2022 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Дата регистрации	17.11.2022
Номер реестровой записи	24-08-2022-015930
Собственник	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок"
ИНН	2407065439
ОГРН(ИП)	1102420000990

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	01.01.1977
Полное наименование объекта защиты	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок"
Адрес объекта защиты	663451, край Красноярский, р-н Богучанский, с Карабула, ул Центральная, Дом 10

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	V
Высота здания, м	5.6
Объем здания, куб. м	1480
Количество этажей	1
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	443
Класс конструктивной пожарной опасности	C1
Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет
Перечень и тип системы противопожарной	автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления людей при пожаре; дублирующий сигнал АПС на пульт подразделения пожарной охраны;

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

-

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

не проводилась

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется СП 4.13130.2013
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется СП 8.13130.2020
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется СП 4.13130.2013

Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется СП 4.13130.2013
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется СП 1.13130.2020
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)	Выполняется СП 7.13130.2013 СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 СП 3.13130.2009 СП 10.13130.2020 СП 8.13130.2020
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется Федеральный закон № 123-ФЗ Постановление Правительства РФ № 1479
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется СП 9.13130.2009 Постановление Правительства РФ № 1479

Старший дознаватель

(должность руководителя
уполномоченного органа)

Исрапилов Р.Э.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C32BAC9C0704F466BCD8D96016537D02
Владелец: Исрапилов Руслан Эльдарович
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023